

V Praze dne 1. září 2015
Č.j.: 08082/15-SSHR
Počet listů: 1

Věc: Dodatečné informace č. 2 k veřejné zakázce s názvem
„15-120 Hasivo – Pěnidlo pro hašení polárních kapalin a nepolárních kapalin“
Systémové číslo VZ: P15V00000136

Zadavatel obdržel elektronickou poštou dne 31.08.2015 žádost o dodatečné informace v tomto znění:

„Děkujeme Vám za zaslanoou odpověď zadavatele na žádost o dodatečnou informaci na předmět zakázky: 15-120 Hasivo – Pěnidlo pro hašení polárních kapalin a nepolárních kapalin.

Potvrzujeme, že je nám známo, že z harmonizované normy EN 1568 (ČSN EN 1568, DIN EN 1568) vychází požadavek na uvádění předepsaných parametrů i hodnoty viskozity, přičemž však ani z protokolů zkušeben nevyplývá okolnost, že by pro jednotlivé druhy pěnidel existovaly limitující (normou předepsané) údaje o max. viskozitě.

*Podstatou našeho dotazu však byla skutečnost, že technické podmínky zadání pro pěnidla pro hašení polárních kapalin v článku 3 f - určují (rovněž v minulých zadáních určovaly) limit pro pseudoplasty při -15 °C a smykové rychlosti 375 s⁻¹ **120 mPa.s**, avšak i v minulých zakázkách opakovaně vybraný typ hasiva má dle dostupných podkladů /údajů výrobce při -15 °C a smykové rychlosti 375 s⁻¹ **200 mPa.s**. Máme tomu tedy rozumět tak, že nejde o podmínku závaznou pro zpracování nabídky?“*

K dotazu zadavatel uvádí:

Požadavek na parametr viskozity a její hodnotu stanovil zadavatel. V odpovědi na dotaz tazatele, ano, jedná se o závaznou podmínku pro zpracování nabídky. V případě, že nebude z předložené nabídky zřejmé splnění této podmínky, bude zpracovatel nabídky požádán o vysvětlení a doplnění tohoto bodu. Splnění tohoto bodu je možné prokázat například formou zkušebního protokolu akreditované zkušebny.

S pozdravem



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek