



Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1
150 85 Praha 5 - Malá Strana
IČO: 48133990

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále také „zákon“)

K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
na nadlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„16-112 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA“

Preambule:

Tato **nadlimitní** veřejná zakázka (dále také „VZ“) dle § 12, odst. 1 zákona na **dodávku** (dle § 8 zákona) je zadávána v **otevřeném zadávacím řízení** (dle § 27 zákona), jejímž výsledkem je uzavření kupní smlouvy na nákup dvou kusů **kontejnerové elektrocentrály 400 kVA**“ (dále také jen „smlouva“).

Práva a povinnosti či podmínky v této Zadávací dokumentaci (dále také „ZD“) neuvedené se řídí zákonem.

Evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku veřejných zakázek: **633 210**

P R A H A

2 0 1 6

Obsah

1.	ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
2.	VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
3.	MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
4.	DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3
5.	POŽADAVKY NA POČET NABÍDEK A VARIANTY NABÍDKY	3
6.	TECHNICKÉ PODMÍNKY	3
7.	POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ	3
8.	KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY	4
9.	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	5
10.	NABÍDKA	5
11.	DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM	7
12.	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	7
13.	HODNOCENÍ NABÍDEK	8
14.	OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI	8
15.	ZADÁVACÍ LHŮTA	8
16.	DALŠÍ PODMÍNKY	8
17.	OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZADAVATELE	9
18.	PŘÍLOHY	9
	TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO KONTEJNEROVOU ELEKTROCENTRÁLU 400 KVA.....	10
	Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy	13
	Příloha č. 3 – Krycí list nabídky	14
	Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů	15
	Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti	16
	Příloha č. 6 – Čestné prohlášení uchazeče	17
	Příloha č. 7 – Čestné prohlášení uchazeče	18
	Příloha č. 8 – Čestné prohlášení uchazeče	19

1. ÚČEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nákup 2 ks kontejnerové elektrocentrály 400 kVA (dále také KEC“) představuje nezbytnou dodávku v oblasti prostředků náhradních zdrojů elektrické energie zařazenou do Plánu nákupů, prodejů, obměn a záměn pohotovostních zásob, mobilizačních rezerv a zásob pro humanitární pomoc na léta 2015 – 2016 na základě požadavku Ministerstva vnitra ČR. KEC bude sloužit k zajištění nepřetržité dodávky elektrické energie při mimořádných událostech velkého rozsahu.

2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je nákup 2 ks kontejnerové elektrocentrály 400 kVA. Kontejnerové elektrocentrály budou sloužit k zajištění nepřetržité dodávky elektrické energie při mimořádných událostech velkého rozsahu.

2.1. Kód předmětu zakázky podle číselníku NIPEZ

31121100-1 Generátorová soustrojí se vznětovými motory.

3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Místem plnění předmětu VZ (dodání zboží) je sklad Záchraného útvaru HZS ČR, ul. Opavská 29, 748 01 Hlučín.

Kontaktní osoba: plk. Ing. David Kareš, tel.: 950 749 225, e-mail: david.kares@zu-hlucin.izscr.cz

4. DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Doba plnění veřejné zakázky je stanovena **do 6 měsíců** od nabytí účinnosti kupní smlouvy.

5. POŽADAVKY NA POČET NABÍDEK A VARIANTY NABÍDKY

- 1) Uchazeč může podat jen jednu nabídku.
- 2) Zadavatel vylučuje možnost variantních řešení.

6. TECHNICKÉ PODMÍNKY

KEC budou splňovat Technické podmínky nosiče, předložené Ministerstvem vnitra – Generálním ředitelstvím HZS ČR pod č.j. MV-161703-3/PO-OKR-2015 ze dne 4. prosince 2015, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této ZD. Tyto technické podmínky a obsahují základní charakteristiky, technické parametry, požadavky na funkci a užité vlastnosti KEC.

Prodávající je povinen umožnit kupujícímu během výroby věci nejméně dvě inspekční prohlídky v jeho zařízeních za účelem kontroly jeho jakosti a kvality a ověření správné realizace předmětu plnění.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se pro účely této veřejné zakázky rozumí:

- a) splnění základních kvalifikačních předpokladů,
- b) splnění profesních kvalifikačních předpokladů,
- c) předložení čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku,
- d) splnění technických kvalifikačních předpokladů.

7.1. Způsob prokázání kvalifikace

Uchazeč prokazuje splnění kvalifikace doklady, které jsou stanoveny zákonem a doklady, či prohlášeními požadovanými zadavatelem v této ZD.

7.2. Prokázání kvalifikace výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Uchazeč může k prokázání splnění kvalifikace předložit **výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů** vydaný provozovatelem seznamu (dle § 127 zákona). Předloží-li uchazeč zadavateli výpis ze Seznamu, který nebude starší než 3 měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění těchto bodů:

- a) základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 zákona,
- b) profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona, v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky.

7.3. Pravost a staří dokladů (§ 57 zákona)

Uchazeč předloží doklady požadované zadavatelem v prosté kopii. Zadavatel je oprávněn po uchazeči požadovat originály nebo ověřené kopie listin prokazujících splnění kvalifikace před uzavřením smlouvy. Nesplnění této podmínky ze strany uchazeče se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy.

Zadavatel upozorňuje, že doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být ke dni podání nabídky dle [článku 10.](#), odst. 10.3, písm. i) této ZD starší 90 kalendářních dnů.

7.4. Jistota (§ 67 zákona)

Zadavatel požaduje, aby uchazeči k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu. **Uchazeč složí do data podání nabídky jistotu ve výši 190 000,- CZK (slovy sto devadesát tisíc korun českých) v souladu s § 67 zákona.** Doklad o složení jistoty předloží uchazeč ve své nabídce. V případě složení jistoty formou bankovní záruky, nebo pojištění záruky je uchazeč povinen v nabídce předložit originál záruční listiny, přičemž uvedený originál záruční listiny nesmí být svázán dohromady s nabídkou uchazeče, aby bylo možné jeho vrácení v souladu s ust. § 67 odst. 5 zákona.

V případě, že uchazeč složí jistotu formou převodu peněžní částky na účet zadavatele, složí tuto peněžní jistotu na účet zadavatele č. 26016-85508881/0710, jako variabilní symbol uvede uchazeč – právnická osoba své IČO, fyzická osoba své rodné číslo a jako specifický symbol uvede uchazeč evidenční číslo veřejné zakázky z Věstníku VZ. Další postup ve věci vypořádání peněžní jistoty se řídí v souladu s § 67 zákona.

8. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

8.1. Základní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje po uchazeči prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona. Uchazeč prokáže splnění uvedených základních kvalifikačních předpokladů předložením dokladů dle § 53 odst. 3 zákona. Pro prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 3, písm. d) zákona lze využít čestné prohlášení (lze využít [Přílohu č. 4](#) k této ZD), které bude podepsané uchazečem či jinou osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

8.2. Profesní kvalifikační předpoklady

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:

- a) **výpis z Obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a

- b) **doklad o oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění, či licenci.

8.3. Technické kvalifikační předpoklady

Technické kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč dle § 56 odst. 1 zákona následujícím způsobem:

- **písm. a)** – seznamem nejméně **dvou významných dodávek** obdobného charakteru (Náhradní zdroje elektrické energie) v celkovém minimálním **objemu 5 mil. Kč bez DPH**, realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění, s přílohami podle zákona,
- **písm. e)** – popis věci určené k dodání, tj. popis konkrétní kontejnerové elektrocentrály včetně uvedení obchodního názvu, konkrétní technickou a jinou dokumentaci, ze které bude patrné splnění požadavků zadavatele, a to vyčerpávajícím způsobem. Pokud jsou pro doplnění popisu použity ilustrativní fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení, musí být doplněny nápisem „ilustrativní“....

8.4. Ekonomická a finanční způsobilost

Ekonomickou a finanční způsobilost dokládá uchazeč čestným prohlášením dle § 50 odst. 1, písm. c zákona (lze využít [Přílohu č. 5](#) k této ZD).

9. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 1) Celková nabídková cena (kupní cena dodávky) musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.
- 2) Celková nabídková cena předmětu veřejné zakázky bude uvedena v Kč bez DPH a včetně DPH v tabulce v [Příloze č. 3](#) (Krycí list nabídky) této ZD. **Zadavatel upozorňuje, že pro účely plnění předmětu zakázky disponuje k datu zahájení zadávacího řízení rozpočtem ve výši 9.900.000,- bez DPH.**
- 3) Celková nabídková cena musí být stanovena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky (doprava do místa plnění, clo, příslušenství, zaškolení obsluhy apod.). Nabídková cena v sobě bude zahrnovat současně cenu za předvedení funkčnosti a uvedení předmětu veřejné zakázky do provozu v souladu s právními normami a předpisy České republiky.
- 4) Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy ([Příloha č. 2](#) k této ZD) v CZK v členění:
 - celková cena předmětu veřejné zakázky bez daně z přidané hodnoty (DPH),
 - celková hodnota DPH,
 - celková cena předmětu veřejné zakázky včetně DPH.
- 5) Nabídkovou cenu nelze při plnění předmětu smlouvy překročit.
- 6) Uchazeč odpovídá za úplnost ohodnocení veřejné zakázky dle technických podmínek předmětu veřejné zakázky stanovené v ZD.

10. NABÍDKA

10.1. Obsah a struktura nabídky

Nabídka musí obsahovat **náležitosti uvedené v ustanovení § 68 zákona**. Pro jednotné zpracování nabídky zadavatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:

- a) **Krycí list nabídky** obsahující identifikační údaje uchazeče podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a údaje, identifikující předmětnou veřejnou zakázku (dle [Přílohy č. 3](#) této ZD).

- b) **Obsah nabídky** s uvedením čísel stran kapitol nabídky, včetně seznamu příloh.
- c) **Nabídková cena dodávky za předmět veřejné zakázky** (zpracovaná v souladu s článkem 9 této ZD, uvedená na Křycím listu nabídky (Příloha č. 3 této ZD).
- d) **Doklady prokazující splnění kvalifikace** (základní kvalifikační předpoklady, profesní kvalifikační předpoklady, technické kvalifikační předpoklady, ekonomická a finanční způsobilost ve struktuře a rozsahu dle článku 8 této ZD.
- e) **Doklady** podle ustanovení § 68 odst. 3, písm. a) až c) zákona (lze využít Přílohy č. 6, 7, 8 k této ZD).
- f) **Doklad o složení jistoty** v souladu s § 67 zákona, dle článku 7, odstavce 7. 4. této ZD.
- g) **Návrh kupní smlouvy** zpracovaný podle přiloženého vzoru (dle Přílohy č. 2 k této ZD) s přílohami tvořícími její nedílnou součást, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, doplněný o:
 - **identifikační údaje** uchazeče v záhlaví návrhu smlouvy,
 - nabízenou **smluvní (kupní) cenu** do čl. III. návrhu smlouvy,
 - **Technické podmínky** – viz. Příloha č. 1 této ZD.
 - **Technickou specifikaci prodávajícího – popis věci** splňující všechny technické podmínky zadavatele stanovené v Příloze č. 1 této ZD. Technická specifikace KEC a její vybavení musí tvořit přílohu kupní smlouvy a musí odpovídat minimálně rozsahu technických podmínek stanovených zadavatelem. V technické specifikaci budou uvedeny konkrétní výrobky, které budou k plnění veřejné zakázky použity s uvedením jejich obchodního názvu, výrobce a základních technických parametrů,
 - v příloze návrhu smlouvy doplní uchazeč **identifikační údaje všech případných subdodavatelů** včetně výčtu činností (oblasti plnění), které bude subdodavatel vykonávat pro uchazeče. Tím není dotčena výlučná odpovědnost uchazeče za poskytování řádného plnění. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran ve formě číslovaných dodatků smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
 - jiné úpravy v návrhu smlouvy a jejích přílohách nejsou přípustné, a pokud k nim dojde, budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti na zadávacím řízení.

10.2. Nabídka nevyhovující požadavkům

Nabídka, která nevyhoví požadavkům uvedeným v ustanovení § 71 odst. 7 zákona, bude komisí vyřazena.

10.3. Podání nabídky uchazeče

Podmínky pro podání nabídek upravuje § 69 zákona. K podání nabídek zadavatel dále stanovuje:

- a) uchazeč podá originál nabídky v jednom vyhotovení písemně v listinné podobě v souladu se zadávacími podmínkami, nebo elektronicky prostřednictvím Profilu zadavatele <https://zakazky.sshr.cz>,
- b) uchazeč, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení,
- c) uchazeč může podat pouze jednu nabídku (v souladu s čl. III. této Zadávací dokumentace).
- d) pokud uchazeč podá nabídku v listinné podobě, musí být nabídka předána v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky „**Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA**“ s uvedením výzvy „**NEOTVÍRAT**“,

- e) na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení podle ustanovení § 71 odst. 5 zákona,
- f) obálka musí být účinným způsobem zabezpečena proti samovolnému otevření, případně proti otevření v důsledku manipulace při poštovní přepravě,
- g) nabídka musí být zpracována v českém jazyce včetně požadovaných příloh, jednotlivé listy nabídky musí být řádně očíslovány a mechanicky zabezpečeny proti výměně,
- h) v nabídce musejí být na Krycím listu nabídky (Příloha č. 3 k této Zadávací dokumentaci) uvedeny identifikační údaje o uchazeči dle ustanovení § 17, písm. d) zákona,
- i) uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi ním a zadavatelem,
- j) uchazeč je povinen **doručit nabídku do podatelny zadavatele**, která se nachází v sídle zadavatele na adrese Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 – Malá Strana, **do 1. června 2016 do 12:00 hodin**, a to doporučenou poštovní zásilkou nebo osobně do podatelny zadavatele v pracovních dnech PO-ČT v době **od 7:30 do 16:00 hod.**, PÁ v době od 7:30 do 12:00 hod., **poslední den tj. 1. června 2016 do 12:00 hodin**, elektronickou nabídku je uchazeč povinen doručit zadavateli nejpozději do **1. června 2016 do 12:00 hodin**, a to prostřednictvím Profilu zadavatele <https://zakazky.sshr.cz>,
- k) nabídka musí být podepsána osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat a musí být podepsána v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. Případně bude nabídka podepsána osobou zmocněnou k tomuto osobou nebo osobami oprávněnými za uchazeče jednat v souladu se způsobem jednání a podepisování uchazeče uvedeným v Obchodním rejstříku, případně jiné evidenci, je-li v ní uchazeč zapsán. V takovém případě musí být plná moc součástí nabídky uchazeče.

11. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

- 1) Žádost o případné dodatečné informace k této zadávací dokumentaci je nutno doručit písemně nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo v elektronické podobě na Profil zadavatele „E-ZAK“ (elektronická adresa profilu zadavatele Správy státních hmotných rezerv E-ZAK je <https://zakazky.sshr.cz>) v souladu s ustanovením § 49 odst. 1 zákona nejpozději 6 (šest) pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek uvedené v čl. 10., odst. 10.3, písm. j) této ZD, na adresu sídla zadavatele Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5.
- 2) Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám bude obsahovat e-mail, kontaktní telefon a přesnou adresu uchazeče, na kterou budou dodatečné informace odeslány.
- 3) Zadavatel bude poskytovat dodatečné informace v souladu s § 49 zákona.

12. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Veškeré smluvní podmínky jsou obsaženy v závazném návrhu kupní smlouvy (uvedené v Příloze č. 2), která je nedílnou součástí této ZD.

13. HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním a jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je **nejnižší nabídková cena**.

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za realizaci veřejné zakázky (v Kč bez DPH), která bude uchazečem sestavena postupem a ve struktuře podle [článku 9](#) a [Přílohy č. 3](#) této ZD.

14. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

- 1) Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **1. června 2016 ve 12:15 hodin** na adrese: Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, Praha 5.
- 2) Otevírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě zadavatele všichni uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě stanovené pro podání nabídek. Za jednoho uchazeče se otevírání obálek může zúčastnit jedna osoba, která se prokáže občanským průkazem a plnou mocí (pokud nejde o statutární orgán nebo člena statutárního orgánu uchazeče) a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se uchazeč do něj zapisuje. Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu se prokáže občanským průkazem a předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku.
- 3) Otevírání obálek se mají právo účastnit také další osoby, o nichž rozhodne zadavatel.

15. ZADÁVACÍ LHŮTA

Zadávací lhůtu, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, stanoví zadavatel v souladu s § 43 zákona na **120** kalendářních dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

16. DALŠÍ PODMÍNKY

- a) Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytnou důvody hodné zvláštního zřetele nebo odpadnou důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, např. z důvodu podstatných změn v oblasti nakládání s veřejnými prostředky dle § 84, odst. 2, písm. e) zákona.
- b) Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.
- c) Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.
- d) V případě, že dojde ke změně údajů, týkajících se uchazeče, uvedených v nabídce, je uchazeč povinen o těchto změnách informovat bezodkladně zadavatele písemně ještě před uzavřením smlouvy.
- e) Veškeré skutečnosti týkající se předmětu zakázky a zadavatele, o kterých se uchazeč dozví při plnění předmětu zakázky, jsou obchodním tajemstvím. Uchazeč se zavazuje tyto informace neposkytovat třetím osobám a odpovídá za případné škody vzniklé zadavateli porušením této povinnosti.
- f) Uchazeč je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které podléhají utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění.

- g) Veškerá komunikace mezi zadavatelem a uchazečem, jakož i veškerá komunikace v rámci plnění veřejné zakázky, bude probíhat v českém jazyce.
- h) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

17. OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZADAVATELE

Za Správu státních hmotných rezerv jedná:

Ing. Zbyněk Raichl, CSc., ředitel Odboru zakázek

Kontaktní osoba pro příjem nabídek:

Ing. Karel Čech, telefon: 222 806 226, email: kcech@sshr.cz.

18. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 - Technické podmínky pro kontejnerovou elektrocentrálu 400 kVA

Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o splnění ekonomické a finanční způsobilosti

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 7 - Čestné prohlášení uchazeče

Příloha č. 8 - Čestné prohlášení uchazeče

V Praze dne 06. 4. 2016

.....


Ing. Zbyněk Raichl, CSc.

ředitel Odboru zakázek

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Technické podmínky pro kontejnerovou elektrocentrálu 400 kVA

1. 2 kusy kontejnerové elektrocentrály 400 kVA (dále také „KEC“), budou sloužit k zajištění nepřetržité dodávky elektrické energie při mimořádných událostech velkého rozsahu. Dále potom pro zabezpečení elektrické energie zasahujících jednotek a základny humanitární pomoci při jejím provozování. Elektrocentrála musí splňovat dle ČSN EN 60 529 IP 54.
2. KEC je v kontejnerovém provedení, které je ocelové konstrukce a svými rozměry odpovídá kontejneru ISO 1C dle ČSN ISO 668 +Amd.1 +Amd.2. Kontejner dále splňuje normu ČSN ISO 3874. Konstrukce kontejneru zajišťuje celkovou voděodolnost.
3. Kontejner ISO 1C je vybaven schvalovacím štítkem „CSC“ v souladu s ČSN ISO 1496/1.
4. KEC je rozdělena na čtyři části, z nichž jedna je řídicí prostor, druhá je strojovna, třetí jako výtlačná komora pro odvod chladícího vzduchu a čtvrtá je ukládací prostor pro kabeláž a příslušenství. Hlavní částí KEC je dieselagregát, který je uložen ve strojovně KEC.
5. KEC je odhlučněna na útlum nejvíce 75dB ve vzdálenosti 7 m od okraje KEC.
6. Dieselagregát má maximální výkon 400 kVA (320kW) (např. Typ Caterpillar C- 13 400, případně agregát stejných nebo lepších technických parametrů)
 - 6.1. Regulace otáček je elektronická
 - 6.2. Dieselagregát je vybaven elektrickým startováním a dobíjením akumulátorů za provozu EC.
7. Řídicí prostor je umístěn v zadní části kontejnerové skříně.
 - 7.1. Určen je pro ovládací panel s možností dálkové indikace závad a ovládání přes mobilní telefon dieselagregátu, rozvaděč s hlavním jističem a vývodovým polem pro umístění 3 ks jednofázových 16A zásuvek, 4 ks třífázových 32A zásuvek z toho dvě chráněny PCH, 2 ks 63A zásuvek z toho jedna chráněna PCH a 2 ks 125A zásuvek z toho jedna chráněna PCH.
 - 7.2. Dále zde je umístěna svorkovnice se šrouby na oka kabelů pro přenos plného výkonu z generátoru. Přístup k ovládacímu panelu je zabezpečen z venku proskleným vyklápěcím víkem, to umožňuje vizuální kontrolu pracovních režimů agregátu i v zavřené poloze.
 - 7.3. Pod víkem ovládacího panelu jsou umístěna vyklápěcí dvířka pro vyvedení silových kabelů z vývodového rozvaděče. Uvnitř je standardní zářivkové osvětlení 230 V a nouzové osvětlení 24 V. V pravé části tohoto prostoru jsou umístěny v samostatně odděleném prostoru zásuvky pro uložení materiálu a náradí.
 - 7.4. Přístup do řídicího prostoru je zabezpečen odklápěcími dveřmi směrem nahoru, které jsou po celé šíři kontejneru a jsou jištěny v horní poloze teleskopickými vzpěrami.
8. Strojovna je umístěna ve střední části kontejnerové skříně
 - 8.1. Určena pro vlastní provozování dieselagregátu. Přístup pro obsluhu a servisní zásahy je zabezpečen servisními dveřmi o rozměrech 800*1850 mm z každé delší strany kontejnerové skříně.
 - 8.2. Kromě zabudovaného dieselagregátu jsou zde umístěny ventilační otvory s tlumiči hluku pro sání chladícího vzduchu, odvod chladícího vzduchu, akumulátorové baterie a tepelně izolované výfukové potrubí. Ventilační otvory jsou opatřeny protidešťovými žaluziemi a samouzavíracími klapkami proti samovolnému ochlazení dieselagregátu v zimním

období.

- 8.3. V rámu soustrojí je umístěná již zmiňovaná palivová nádrž objemu neméně 900 l a nejvíce 1000 l pohonných hmot. Na nádrži je umístěno elektrické 24V čerpadlo pro dočerpávání paliva do nádrže z externího zásobníku. Celý prostor strojovny je akusticky izolován - stěny, podlaha, strop i servisní dveře s útlumem 25 dB (A). I zde je osvětlení jištěno záložním 24V systémem, nechybí zde ani 24V ventilátor pro odvod tepla.
- 8.4. Podlaha strojovny je řešena jako ekologická záchytná vana se sběrnou jímkou vedle servisních dveří. Prostor vyústění tlumiče výfuku z výtlačné komory je natřen žáruvzdornou barvou.
9. Výtlačná komora je umístěna ve střední části kontejnerové skříně za chladičem dieselagregátu
 - 9.1. Určena pro odvod chladícího vzduchu vzhůru nad střechu kontejnerové skříně a odhlučnění vlastního dieselagregátu. Dále je určena pro umístění tlumiče výfuku motoru a odvod spalin rovněž nad střechu kontejnerové skříně.
 - 9.2. Celý prostor je akusticky izolován a od stropu chráněn ocelovým pozinkovaným roštem a uzavíratelným víkem. Mechanismus otevírání víka je umístěn ve strojovně.
10. Ukládací prostor je umístěn v přední části kontejnerového rámu
 - 10.1. Určen pro uložení požadovaných kabelů 32 A až 125 A a kabelů s oky pro připojení maximálního výkonu na cívkách (bubnech). Ukládací prostor je přístupný ze dvou delších stran kontejnerové skříně, prostor je uzavřen hliníkovými roletkami.
 - 10.2. Vnitřní prostor je osvětlen. Na levé straně prostoru je osazen v nosném rámu otočný buben s převodovkou pro volné 125A kabely bez zásuvek v délce 3*50 m po třech sekcích, pod bubnem je oddělená schránka pro uložení kabelů s oky a zásuvkou v délce 2*5 m (125 A) a 2*5 m (63 A).
 - 10.3. Na pravé straně prostoru jsou osazeny v nosném rámu dva otočné bubny s převodovkou nad sebou, vrchní se dvěma sekcemi pro uložení kabelů:
 - 4x 32A5P-25m
 - 3x 63A5P-50m
 - 2x 125A5P-50m
 - 6x kabel s oky, průřez 95 mm² 1P pro L1 až 3
 - 2x kabel s oky, průřez 95 mm² 1P pro PEN svorkovnice pro vzájemné propojení kabelů 4x1CHBU
 - 2 x 25 m žlutozelený CYA 120 (vodič pro uzemnění)
 - 2 ks zemnicích kolíků
 - 10.4. V ukládacím prostoru jsou upevněny 2 ks práškových hasicích přístrojů 6 kg, 2 ks chráničů sluchu a lékárnička typu A.
 - 10.5. V ukládacím prostoru je dále uloženo nářadí pro obsluhu celého zařízení. Toto nářadí je zajištěno proti pohybu při nakládání a manipulaci s KEC.
11. Veškeré vstupy a případné kryty přípojek a technologií KEC jsou opatřeny zámky, které jsou uzamykatelné nejvíce dvěma klíči. Součástí KNP jsou nejméně 4 kusy těchto klíčů.
12. Součástí KEC je návod na jeho zprovoznění, obsluhu a sbalení. Návod dále obsahuje rozpis umístění a nutného zabezpečení veškerých součástí kontejneru (včetně přepravovaného materiálu a příslušenství) pro jeho bezpečnou manipulaci a transport. V návodu jsou specifikovány i teplotní rozsahy použitelnosti vodovodního a odpadního řádu KEC.
13. Veškeré vnější části KEC jsou opatřeny antikoročním nátěrem.

14. Pro barevnou úpravu je použita červená barva RAL 3000. Touto barvou jsou opatřeny i plochy kontejneru viditelné při jeho vysunutí. Bílý vodorovný zvýrazňující pruh barvy RAL 9003 má výšku 300 mm a je umístěn přibližně v polovině výšky kontejneru a to nejméně na obou delších stranách kontejneru. V bílém zvýrazňujícím pruhu bude nápis písmeny velké abecedy „ČR – SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV“ o výšce 150 mm, typ kolmý bezpatkový, barva písma černá. Na konci bílých pruhů bude nápis „KEC“ k označení kontejneru.
15. Karoserie KEC je označena symbolem podle vzoru č. 1 písm. d) přílohy č.1 vyhl. 35/2007 Sb. ve znění vyhl. 53/2010 Sb.
16. Pro výrobu KEC se používá nový dosud nepoužitý materiál. Veškeré vybavení a zařízení, které je součástí dodávky je nové a nepoužité.
17. Technická životnost KEC je nejméně 16 roků s tím, že po celou tuto dobu je kontejner plně funkční.
18. Všechny položky příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do KEC splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
19. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

**Příloha č. 2 – Návrh kupní smlouvy
„16-112 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA“**

Návrh kupní smlouvy tvoří samostatnou část Zadávací dokumentace

KRYCÍ LIST NABÍDKY

pro veřejnou zakázku

„16-112 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA“

Zadavatel: Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana, IČ 48133990

Uchazeč (obchodní firma nebo název):	
Sídlo - celá adresa včetně PSČ (v případě fyzické osoby místo podnikání)	
Právní forma:	
Identifikační číslo:	
Daňové identifikační číslo:	
Rodné číslo (vyplňuje se jen v případě, že uchazeč je fyzická osoba)	

Cena za 1 kus Kontejnerové elektrocentrály 400 kVA bez DPH	Cena za 2 kusy Kontejnerové elektrocentrály 400 kVA	Celková hodnota DPH	Celková cena zakázky včetně DPH

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odstavec 1,
písm. c) až g), i) až l) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

.....
(obchodní firma) splňuje základní kvalifikační předpoklady podle zákona č. 137/2006., o veřejných zakázkách a to v rozsahu podle § 53 tohoto zákona, a to tak, že:

- c) statutární orgán ani nikdo z členů statutárního orgánu ani jiná osoba uchazeče nenaplnil/a v posledních 3 letech skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- d) vůči majetku uchazeče neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
- e) uchazeč není v likvidaci;
- f) uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky na spotřební dani, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;
- g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v ČR, tak v zemi sídla nebo místa podnikání či místa bydliště;
- i) uchazeč ani odpovědný zástupce či jiná osoba odpovídající za činnost uchazeče nebyl/a v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů; pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- j) uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
- l) vůči dodavateli nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3 letech nebylo uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 50 odstavec 1, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

.....

(obchodní firma) je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku.

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč prohlašuje, že níže uvedené osoby, které jsou statutárním orgánem uchazeče nebo jeho členem, v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele. *)

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště	Druh vztahu

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Uchazeč, který má formu akciové společnosti, prohlašuje, že níže uvedený seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, je vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek. *)

Jméno, příjmení, titul	Datum narození	Bydliště

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

*) neexistuje-li taková osoba, tabulka se proškrtne

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

podle § 68 odstavec 3, písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Já (my) níže podepsaný (i) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že uchazeč

.....

(obchodní firma) neuzavřel (a) a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu - zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V dne

.....
razítko a podpis osoby oprávněné
jednat jménem uchazeče

