

V Praze dne 28. dubna 2016
Č.j.: 04704/16 – SSHR
Počet listů: 1

**Věc: Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce s názvem
„16-112 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA“
evidenční číslo: 633 210**

Zadavatel obdržel dne 25. dubna 2016 žádost o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„Dobrý den,

Rád bych se ubezpečil, zda rozumíme požadavkům na certifikaci systému.

Je bezpodmínečně nutné, aby byla certifikována celá sestava "KEC" (tedy kontejner vybavený dieselaagregátem 400kVA) jako jeden výrobek?

Lze, aby předmětem nabídky byl funkční celek - kontejnerová centrála - sestávající se:

- 1.) z kontejneru, který má požadovanou certifikaci a je vyroben dle norem uvedených v ZD:
 - a. Kontejner splňuje normu dle ČSN EN 60 529 IP 54.
 - b. Kontejner odpovídá ISO 1C dle ČSN ISO 668 +Amd.1 +Amd.2. Kontejner dále splňuje normu ČSN ISO 3874. Konstrukce kontejneru zajišťuje celkovou voděodolnost.
 - c. Kontejner ISO 1C je vybaven schvalovacím štítkem „CSC“ v souladu s ČSN ISO 1496/1.
 - d. Kontejner je rozdělen na čtyři části, z nichž jedna je řídicí prostor, druhá je strojovna, třetí jako výtlačná komora pro odvod chladícího vzduchu a čtvrtá je ukládací prostor pro kabeláž a příslušenství. Hlavní částí kontejneru je dieselaagregát, který je uložen ve strojovně kontejneru.
 - e. Funkční celek kontejneru s dieselaagregátem je odhlučněn na útlum nejvíce 75dB ve vzdálenosti 7 m od okraje kontejneru.

a

- 2.) dieselaagregátu, který má požadované certifikace.

Prosím o potvrzení, že tato nabízená sestava splní podmínky ZD.

Děkuji.“

K dotazu zadavatel uvádí:

Tazatel se ptá, zda musí být certifikována celá soustava (kontejner + elektrocentrála), nebo stačí aby byly certifikovány jednotlivé komponenty samostatně.

Certifikace celé soustavy požadována není, stačí tedy, když budou samostatně certifikovány jednotlivé použité komponenty.

S pozdravem,



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek