

V Praze dne 2. května 2016
Č.j.: 04860/16 – SSHR
Počet listů: 1

**Věc: Dodatečná informace č. 4 k veřejné zakázce s názvem
„16-112 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA“
evidenční číslo: 633 210**

Zadavatel obdržel dne 29. dubna 2016 žádost o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„Vážení, přeji moc pěkný den.

Prosím Vás, dovoluji si zaslat doplňkové dotazy k veřejné zakázce:

SSHR – doplňkové dotazy

- 1) Předpokládáme správně, že výkon 400 kVA je uvažován v režimu PRP dle ISO 8528 ?
- 2) Předpokládáme správně, že jsou požadovány emise dle platné a následné legislativy Vyh. 415/2012Sb.?
- 3) Předpokládáme správně, že je požadována možnost skokově připnout je v souladu s platnou normou ISO8528, určete třídu G pro napětí a frekvenci?
- 4) Předpokládáme správně, že elektrocentrálu požadujete provozovat na maximální výkon až do maximální teploty okolního vzduchu 43,3°C v nadmořské výšce maximálně do 1603 metrů nad mořem?
- 5) Požadujete prosím paralelní provoz obou elektrocentrál do jedné zátěže?
- 6) Jaké funkce (signály) požadujete pro funkci „ovládání“ přes mobilní telefon?

Děkuji Vám za odpověď“

K dotazu zadavatel uvádí:

- Ad 1) Ano, výkon je uvažován v režimu PRP dle ČSN ISO 8528.
Ad 2) Ano, KEC musí splňovat platnou legislativu, tedy i emise dle vyhl. 415/2012 Sb.
Ad 3) Ano, možnosti skokového připnutí se řídí podmínkami normy ČSN ISO 8528 a požadovaná třída pro napětí a frekvenci je nejméně G2.
Ad 4) KEC bude provozována převážně na území ČR, proto požadujeme dosažení maximálního výkonu při teplotách okolního vzduchu nejméně do 40°C a nadmořské výšce nejméně do 1603 m.n.m.
Ad 5) Ne, paralelní provoz obou elektrocentrál není požadován.
Ad 6) Požadovány jsou nejméně funkce signalizace poruch, signalizace stavu PHM a možnost zapnutí/vypnutí elektrocentrály.

S pozdravem,



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek