

V Praze dne 11. května 2016
Č.j.: 05265/16 – SSHR
Počet listů: 2

Věc: Dodatečná informace č. 6 k veřejné zakázce s názvem
„16-112 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA“, evidenční číslo: 633 210

Zadavatel obdržel dne 10. května 2016 žádost o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„Dobrý den,

Naše společnost má zájem prezentovat nabídku v tendru na kontejnerové generátory 400 kVA (16-112 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA). Chtěli bychom získat odpověď na níže uvedené otázky:

Jedná se o dodatečné informace na následující dotazy:

1. Jsou nabídky od zahraničních firem dovoleno? Pokud ano, jaké doklady bychom měli zajistit spolu s cenovou nabídkou?
2. Jsou 400 kVA kontejnerové generátory určen k nepřetržité práci, nebo by měly být jen nouzové / náhradní napájení?
3. V případě, že generátory být testovány před dodávkou uživateli? Pokud ano, o jakou instituci?
4. Co to znamená: zcela vodotěsný kontejner (Technické podmínky pro kontejnerovou elektrocentrálu 400 kVA, čl. 2: „Konstrukce kontejnerů zajišťuje celkovou voděodolnost“)? Jak jsme pochopili, celý kontejner by měly splňovat IP 54, když je přívod vzduchu a odvod vzduchu jsou uzavřeny. Jaký by měl být faktor IP, kdy jsou otevřeny přívod vzduchu a odvod vzduchu?
5. Maximální hladina hluku by neměla být větší než 75 dB, měřeno 7 m od okraje KEC (Technické podmínky profesionální kontejnerovou elektrocentrálu 400 kVA, čl. 5). V případě, že měření hluku se děje, když generátor dosáhne 100% výkonu nebo méně?
6. Kontejner a jeho vybavení by mělo být nové a nepoužité (Technické podmínky pro kontejnerovou elektrocentrálu 400 kVA, čl. 16). Může vám přesný termín "nový"? Můžeme nainstalovat nepoužitý motor a generátor vyroben v roce 2015?"

K dotazu zadavatel uvádí:

1. Nabídky od zahraničních firem jsou umožněny. Nabídka musí být v souladu se zadávací dokumentací a se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále také zákon (konkrétně např. splnění kvalifikačních předpokladů – viz. §51, odst. 7 zákona).

2. Kontejnerové generátory jsou určeny k **nepřetržité** dodávce elektrické energie během mimořádné události. Ta může trvat i několik týdnů či měsíců.
3. Není jasné, co přesně je dotazem myšleno. Generátor samotný musí mít příslušnou certifikaci výrobce, ale další certifikace (např. TÚPO) požadována není. Pro přesnější odpověď musí tazatel svůj dotaz podrobněji specifikovat.
4. Kontejner musí splňovat stupeň krytí IP 54 při zavřených ventilačních otvorech. Stejný stupeň ochrany je požadován i na všech zařízeních, ke kterým se voda může dostat při otevření těchto otvorů.
5. Hladina hluku nesmí přesáhnout požadovanou hranici při jakémkoliv stavu KEC. Tedy při výkonu 0-100%.
6. Za nové považujeme zboží vyrobené v letech 2015 a 2016.

S pozdravem,



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek