

V Praze dne 17. května 2016
Č.j.: 05465/16 – SSHR
Počet listů: 2

Věc: Dodatečná informace č. 8 k veřejné zakázce s názvem

„16-112 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA“, evidenční číslo: 633 210

Zadavatel obdržel dne 16. května 2016 žádost o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„Vážení,
v souvislosti s výběrovým řízením na veřejnou zakázku s názvem „16-112 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA“, které bylo uveřejněno ve věstníku veřejných zakázek pod č. 633210, se na Vás obracíme a žádáme o poskytnutí následných dodatečných informací:

1) V příloze č 2 Návrhu kupní smlouvy „Technické podmínky pro kontejnerovou elektrocentrálu 400 kVA“ je v bodě 10.1 mj. uvedeno.:

... Ukládací prostor je přístupný ze dvou delších stran kontejnerové skříně, prostor je uzavřen hliníkovými roletkami.

Uchazeč na základně svých odborných zkušeností a na základě předběžných pevnostních výpočtů, které si provedl konstatuje, že pokud budou pro uzavírání prostorů uvedených v bodě 10.1. použity hliníkové roletky, nebude možné splnit pevnostní požadavky podle ČSN ISO 1496-1. Tuto normu je nutné dodržet pro certifikaci kontejneru podle úmluvy o bezpečných kontejnerech (CSC)

Dotaz č. 1:

Je možné nahradit hliníkové roletky odolnými jednokřídlými dveřmi s kontejnerovými uzávěry?

2) V příloze č. 2 Návrhu kupní smlouvy „Technické podmínky pro kontejnerovou elektrocentrálu 400 kVA“ je v bodě 10.3 mj. uvedeno.:

..... 6x kabel s oky, průřez 95 mm² 1P pro L1 až 3

2x kabel s oky, průřez 95 mm² 1P pro PEN svorkovnice pro vzájemné propojení kabelů 4x1 CHBU

Dotaz č. 2:

Jaká jsou požadované délky těchto kabelů?“

K dotazu zadavatel uvádí:

Ad 1) Hliníkové rolety nelze nahradit dveřmi ani jiným uzávěrem. Přístup do ukládacího prostoru však není nutné zajistit pouze jednou roletou z každé strany. Lze jej tedy předělit nosným prvkem, ovšem při zachování snadného přístupu k veškerému materiálu uloženému v tomto prostoru.

Ad 2) Uvedené kabely požadujeme v délce 50 m.

S pozdravem,


Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek