

V Praze dne 27. května 2016
Č.j.: 05825/16 – SSHR
Počet listů: 1

Věc: Dodatečná informace č. 9 k veřejné zakázce s názvem
„16-112 Kontejnerová elektrocentrála 400 kVA“, evidenční číslo: 633 210

Zadavatel obdržel dne 24. května 2016 žádost o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„Dobrý den,

může prosím zadavatel specifikovat bod číslo 10.2 a 10.3 technických podmínek pro kontejnerovou elektrocentrálu 400 kVA?

Ad 10.2. - Chápeme správně, že na levé straně prostoru má být buben se třemi sekcemi a v každé z těchto tří sekcí má být 1 ks 50 m kabel 125A bez zásuvek zakončený oky?

Ad 10.3. - Pokud mají být na pravé straně prostoru osazeny dva bubny, z nichž jeden má 2 sekce (= celkem 3 sekce), jak si zadavatel představuje rozmístění 17 kabelů v těchto 3 sekcích?

Dle zadávací dokumentace je tento seznam pro 3 sekce:

4 kabely x 32A5P-25m

3 kabely x 63A5P-50m

2 kabely x 125A5P-50m

6 kabelů - kabel s oky, průřez 95 mm² 1P pro L1 až 3

2 kabely - kabel s oky, průřez 95 mm² 1P pro PEN svorkovnice pro


Děkuji.“

K dotazu zadavatel uvádí:

Ad 1) Ano, na levé straně je v každé ze tří sekcí jeden kabel 50m 125A zakončený oky.

Ad 2) Na pravé straně jsou dva bubny, přičemž vrchní má nejméně dvě sekce (na spodním může být počet sekcí libovolný). Při rozmístění kabelů v jednotlivých sekcích preferujeme umístit každý typ kabelu do jedné sekce.

S pozdravem,


Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek