

V Praze dne 21. června 2016
Č.j.: 07041/16 – SSHR
Počet listů: 1

**Věc: Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce s názvem
„16-051 V. Albrechtice 222 - závodové komunikace“, evidenční číslo: 634253**

Zadavatel obdržel dne 20. června 2016 žádost o dodatečné informace k výše uvedenému veřejné zakázce v tomto znění:

„Po prostudování zadávací dokumentace k zadávacímu řízení na stavební práce
16-051 V. Albrechtice 222- závodové komunikace, vedení snahou o řádné vypracování naší nabídky v předmětném zadávacím řízení dle požadavků a představ zadavatele, Vás žádáme na základě části 10 zadávací dokumentace o odpověď na následující dotazy:
Objekt D2a Venkovní rozvody vody

Je možno nahradit PVC materiál materiálem z polyetylenu v položce

57	R	Potrubí PVC D110x6,6 PN16 hrdlované	m	80,00
----	---	-------------------------------------	---	-------

S pozdravem“

K dotazu zadavatel uvádí:

Se záměnou lze souhlasit za podmínky dodržení stejných technických a kvalitativních parametrů potrubí (pevnost, ořezuvzdornost atd.).

S pozdravem,



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek

ředitel Odboru zakázek