

V Praze dne 28. června 2016
Č.j.: 07284/16-SSHR
Počet listů: 1

Věc: **Dodatečné informace č. 2** k veřejné zakázce s názvem „**16-040 POLORA – závodové komunikace 1. etapa**“, evidenční číslo VZ **633342**.

Zadavatel obdržel dne 22. 6. 2016 žádost o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„Prosím o zdůvodnění položky rozpočtu č. 9 Násyp ze zeminy upravené vápnem se zhutněním v tloušťce do 5cm.

9	K	635312112	Násyp ze zeminy upravené vápnem se zhutněním v tl.do 5 cm	m2	2 723,000
---	---	-----------	---	----	-----------

Náš specializovaný subzhotovitel provádějící vylepšování zemin vápněním vznesl dotaz na tloušťku vápnění.

Dle jeho i našeho názoru je 5cm příliš malá vrstva na to, aby měla nějaký vliv na únosnost zemní pláň.

Není nám jasný technologický postup prací u této položky.

Dějte prosím vědět, zda to není chyba?

Standardně se vylepšuje zemina vápněním ve vrstvách od 30cm do 50cm.“

K dotazu zadavatel uvádí:

Ve výkazu výměr se u položky č. 9 skutečně jedná o překlep. Správně název položky zní „Násyp ze zeminy upravené vápnem se zhutněním v tl.do 50 cm na Edef,2 = 45 Mpa“. Opravený výkaz výměr je přílohou těchto dodatečných informací.

Pro zamezení pochybností zadavatel uvádí, že uchazeči do svých nabídek použijí výkaz výměr, který je přílohou těchto dodatečných informací.



Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru zakázek

Příloha: Výkaz výměr