

V Praze dne 13. října 2016  
Č.j.: 12730 /16-SSHR  
Počet listů: 1

**Věc: Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce s názvem  
„16-123 OSOČKAN – výstavba zabezpečení areálu“, evidenční číslo VZ: 644111**

Zadavatel obdržel dne 11. 10. 2016 žádost o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„Dobrý den,  
Na základě dnešní obhlídky areálu prosím o dodatečnou informaci, zda položka ve VV  
Mediakonvertor LAN-optika s přepětovou ochranou 1kA,  
napájení PoE (na straně u kamer) 25 ks

Má být naceněna včetně KRABICE MIN. IP 54

Děkuji a jsem s pozdravem“

**K dotazu zadavatel uvádí:**

Níže uvedená položka má být naceněna včetně krabičky min. IP54.

**Rozvod uzavřeného televizního okruhu – dodávka**

| No. | Popis položky                                                                                                            | Počet |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 23  | Mediakonvertor LAN-optika s přepětovou ochranou 1kA,<br>napájení PoE (na straně u kamer) <b>včetně krabice min. IP54</b> | 25 ks |

Zadavatel přikládá k těmto dodatečným informacím výkaz výměr v xls formátu upravený v tomto smyslu. K zamezení pochybnostem zadavatel uvádí, že uchazeči jsou povinni pro svou nabídku použít tento výkaz výměr.

S pozdravem

  
Ing. Miroslav Basel  
ředitel odboru zakázek  
Správy státních hmotných rezerv