

V Praze dne 17. října 2016

Č.j.: 13021/16-SSHR

Počet listů: 1

Věc: **Dodatečné informace č. 5** k veřejné zakázce s názvem „**16-123 OSOČKAN – výstavba zabezpečení areálu**“, evidenční číslo VVZ 644111

Zadavatel obdržel dne 13. 10. 2016 žádost o dodatečné informace k výše uvedené veřejné zakázce v tomto znění:

„Vážený pane, vážená paní,

po prostudování zadávací dokumentace k veřejné zakázce „**16-123 OSOČKAN – výstavba zabezpečení areálu**“ bychom rádi vznesli tyto dotazy:

Zadavatel v technické zprávě uvádí, že grafická nástavba má být současně využita pro CCTV (kamerový systém) a PZTS (zabezpečovací systém). Ve výkazu výběr PZTS je uvedena jedna položka PC s grafickou nástavbou a s jedním monitorem, na kterém může běžet server pro grafickou nástavbu a klient pro grafickou nástavbu. Ve výkazu CCTV jsou 4 monitory a jedno záznamové zařízení do Racku.

Dotaz č. 1: Do jakého zařízení budou připojeny zmíněné 4 monitory?

Uchazeč se domnívá, že ve výkazech chybí jedno PC na vrátnici s dostatečným výkonem pro zobrazení kamer na čtyřech monitorech.

K dotazu zadavatel uvádí:

Připojení 4 ks monitorů může být připojeno na grafickou kartu PC (grafická karta pro 5 monitorů nebo kombinace více grafických karet), který je určený pro grafickou nadstavbu PZTS.

Zadavatel však zdůrazňuje, že tento způsob řešení je pouze návrhem řešení v návaznosti na dotaz uchazeče, nikoli závazným způsobem řešení. Rozsah použitých prvků je závazně dán výkazy výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace. Způsob jejich propojení a konečné řešení je plně v kompetenci účastníka.

Ing. Miroslav Basel
ředitel Odboru zakázek

