


Ukončení	kabelů	NSGAFOU 1x240mm2
na svorkách	hlav. jističe pomocí	
lisovacích	ok	KU 240*12
18x PG36	(přívodní vývodky zvrchu rozvaděče)	

 <a data-bbox="1642 284 1686 468" href="http://www.farmtec.cz">www.farmtec.cz		číslo paré	
vypracoval Šerý	zodp. projektant Trřilýtý	schválil Ing. Roman Koutný	FARMTEC a.s. oblastní ředitelství Strakonice Nebrehovická 522 386 01 Strakonice pracoviště J. Hradec, s.Vajgar 728/III tel.: 381 491 553, mobil: 702 202 827
kraj Plzeňský	okres Plzeň-jih		
obec Blůvice	k.ú. Hradiště u Blůvic		
stavěbník: Správa státních hmotných rezerv			
akce			
Rekonstrukce trafostanice			DPS
SO, PS	SO 01 - Trafostanice		datum 02/2016 formát 2x A4 zak. číslo 20150194 měřítka 1:50
obsah	Dispozice rozvodny NN		číslo výkresu D2.2-1