


INVESTOR:	Česká Republika – Správa hmotných rezerv Šeříkova 616/1 150 85 Praha 5 – Malá Strana
NÁZEV PROJEKTU:	Rekonstrukce trafostanice
ČÍSLO, NÁZEV VÝKRESU:	D2.5, Zapojení rozvaděče NN RC1
VYTVOŘIL:	Farmtec, a.s. Nebřehovická 522, 386 01 Strakonice
VYPRACOVAL:	Šerý
KONTROLOVAL:	Tříletý
SCHVÁLIL:	Ing. Roman Koutný
VYTVOŘENO DNE:	02/2016
POČET STRAN:	8

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:  
Norma: IEC 61439–1 ed.2  
IEC 61439–2 ed.2  
Rozvodná soustava: 3+PEN,400V/AC,50Hz,TN–C–S  
Ochrana: Základní izolací a krytím  
Při poruše automat. odpojením od zdroje (33 200–4–41 ed.2)  
Uzemněním, ochranným pospojováním  
Ovládací napětí: 230V/AC  
Krytí IP: IP43/00  
In: 645A  
Počáteční rázový proud Ik": 36,5kA  
Nárazový zkratový proud Ip: 85,4kA  
Kompenz. výkon: kapacitní 450kVAR  
Přívod: Vrchem  
Vývod: –  
Rozměry (celkem): 2400 x 2100 x 800 (Š x V x H)



www.farmtec.cz		číslo paré
vypracoval	zodp. projektant	schválil
Šerý	Tříletý	Ing. Roman Koutný
kraj	Plzeňský	okres Plzeň-jih
obec	Blovic	k.ú. Hradiště u Blovic
stavběník Správa státních hmotných rezerv		
akce	Rekonstrukce trafostanice	
SO, PS	SO 01 - Trafostanice	
obsah	Zapojení rozvaděče RC1	
stupeň	DPS	
datum	02/2016	
formát	8x A4	
zak. číslo	20150194	
měřítka	-	
číslo výkresu	D2.5	
FARMTEC a.s. oblastní ředitelství Strakonice Nebřehovická 522 386 01 Strakonice pracoviště J. Hradec, s.Vajgar 728/III tel.: 381 491 553, mobil: 702 202 827		
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím FARMTEC a.s. a bez jejího souhlasu nesmí být kopírována nebo zpřístupněna třetí osobě!		


Obsah

Zařízení	Číslo pole	Stránka	Popis stránek	Poznámka	Datum	Zpracoval
RC1		1	TITULNÍ LIST	REV_2	17.2.2016	ŠP
		2	OBSAH + PŘEHLED ZNAČENÍ	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1	3	ČELNÍ POHLED	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1_1.POLE	4	PŘÍVODNÍ POLE (FUI)	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1_2.POLE	5	KOMPENZAČE 4x12,5KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1_2.POLE	6	KOMPENZAČE 4x25KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1_3.POLE	7	KOMPENZAČE 3x50KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP
	RC1_3.POLE	8	KOMPENZAČE 3x50KVAR	REV_2	17.2.2016	ŠP

Přehled značení

Úplné označení	Popis	Popis struktury
T1	Zařízení	NOVÝ TRANSFORMÁTOR 1600KVA
RC1	Zařízení	NOVÝ ROZVADĚČ NN KOMPENZAČNÍ (In = 630A)

RC1



<b>FARMTEC a.s.</b> oblastní ředitelství Střanovice Nabřížská 527 386 01 Střanovice pracoviště J. Hradec, s.Vojar 728/III tel.: 381 491 553, mobil: 702 202 827	<b>NAZEV STAVBY:</b> Rekonstrukce trafostanice			<b>NAZEV VÝKRESU:</b> Zapojení rozvaděče RC1			<b>FORMÁT:</b> 8xA4
	<b>VYPRACOVAL:</b> Šerý	<b>KONTROLOVAL:</b> Trřiletý	<b>SCHVÁLIL:</b> Ing. Roman Koutný	<b>DATUM:</b> 02/2016	<b>LIST:</b> 3		
				<b>OBJEKT:</b> SO 01 – Trafostanice		<b>ARCH. ČÍSLO:</b> 15–06–05	
						<b>VÝKR. ČÍSLO</b> D2.5	









