


TRANSFORMÁTOR	DOTUL 1600 H
výkon [kVA]	1600
převod [kV]	22(+2x2,5)/0,4
zapojení	Dyn1
	AI/AI

		číslo paré	
vypracoval Šerý	zodp. projektant Třilský	schválil Ing. Roman Koutný	FARMITEC a.s. oblastní ředitelství Strakonice Nebrehovická 522 386 01 Strakonice pracoviště J. Hradece, s.v. Jarar 728/III tel.: 381 491 553, mobil: 702 202 827
kraj Plzeňský	okres Plzeň-jih		
obec Blovice	k.ú. Hradiště u Blovic		
stavebník Správa státních hmotných rezerv			
akce			
Rekonstrukce trafostanice			DPS
			datum 02/2016
			formát 1x A4
SO, PS	SO 01 - Trafostanice		zak. číslo 20150194
obsah	Rozměry nového T1,T2		měřítko -
číslo výkresu			D2.7

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím FARMTEC a.s. a bez jejího souhlasu nesmí být kopírována nebo zpřístupněna třetí osobě!