

V Praze dne 9. 5. 2018  
Č.j.: 06400/18-SSHR  
Počet listů: 1

**Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „17-207.2 Boletex – oprava podlah na C1“, systémové číslo VZ P18V00000062**

Zadavatel obdržel dne 4. 5. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v tomto znění:

*„Dobrý den, chtěl bych požádat o zvážení změny technologického postupu:*

*Zadavatel požaduje provést opravu podlahy odstraněním betonové vrstvy až na podkladní železobetonovou desku, vyspravením nesoudržných míst a výtluků a následné položení nové průmyslové podlahy včetně finální epoxidové úpravy. Po osobní prohlídce místa plnění navrhujeme změnu technologického postupu v dvojnásobném tryskání a ručním obroušení původní podlahy bez bourání na podkladní železobetonovou desku, vyspravením trhlin a výtluků, celoplošnou penetrací podlahy a nanesením lité epoxidové finální vrstvy. Tím by odpadly náklady na bourání, odvoz sutí a položení nové průmyslové podlahy.*

**K žádosti zadavatel uvádí:**

Zadavatel trvá na provedení opravy podlahy dle technologického postupu uvedeného v zadávací dokumentaci (Příloha č. 1 Zadávací dokumentace – Smlouva).

S pozdravem

**Ing. Miroslav Basel**  
ředitel Odboru zakázek

