



Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1
150 85 Praha 5 – Malá strana
IČ: 48133990

Věc: Odpověď na dodatečnou informaci

Dodatečná informace k VZ evidenční číslo ve Věstníku VZ: 480880 – Mobilní protipovodňová stěna vedená pod evidenčním číslem: 0734/14-SSHR.

Dotaz uchazeče: „Zajímalo by mne, do jaké výšky povodňové vody je potřeba, aby zábrana chránila? V zadávací dokumentaci uvádíte pouze délku zábrany, nikoli výšku.“

Odpověď: Vámi požadovaná informace je uvedena v zadávací dokumentaci a to:

Příloha č. 1 – Technické podmínky – Mobilní protipovodňové stěny

Kapitola 2 – Technické požadavky

Odst. 2.2 – Požadované parametry modulu

3 řádek – Ochranná výška (není výškou konstrukční) 1,1 – 1,3 m.

V Praze: 20. 8. 2014

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv
Ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů
Ing. Zbyněk Raichl, CSc.