

**SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV
ODBOR VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A NÁKUPŮ**

Dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce:

Petrolej letecký JET A1 – nákup 40 000 m³ do nouzových zásob

Praha, 03.10.2014

Evidenční číslo ve věstníku VZ: 488 180

Dotaz:

Zasílám dotaz ohledně kvality leteckého petroleje JET A1, konkrétně se jedná o bod krystalizace (°C), který je v kupní smlouvě (část VIII, odst. 1) uveden ve výši max. -55,0. Zajímalo by mě, zda je v tomto konkrétním bodě možná odchylka? Pokud ano, je akceptovatelná odchylka v hodnotě "max - 52,0"?

Odpověď zadavatele:

U požadované hodnoty bodu krystalizace max. -55°C není možná odchylka na max. -52°C.

Ing. Zbyněk Raichl, CSc.



ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů

Správa státních hmotných rezerv