



Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Zadavatel veřejné zakázky:

Česká republika – Správa státních hmotných rezerv

Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana

Jednající: Ing. Zbyněk Raichl, CSc., ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů

IČ: 48133990

Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(podle ustanovení § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“)

K OTEVŘENÉMU ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ
na nadlimitní veřejnou zakázku

Název veřejné zakázky:

„KONTEJNER PRO NOUZOVÉ PŘEŽITÍ“

Evidenční číslo veřejné zakázky:

214688

Na základě dotazu uchazeče zadavatel uveřejňuje dodatečnou informaci v následujícím znění.

Citace dotazu uchazeče:

Předmět: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den, tímto bychom Vás chtěli požádat o poskytnutí dodatečné informace k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku „Kontejner nouzového přežití“.

V příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technické podmínky v bodě 6. 2. je uvedeno, že: „Hlavním zdrojem elektrické energie je elektrocentrála, která musí zabezpečit bezproblémový chod všech napojených spotřebičů s rezervou výkonu. Výkon elektrocentrály je min. 30kWA. (230/3x400V).

Zatímco v příloze č. 1 ZD technické podmínky v bodě 9.3 je uvedeno, že elektrocentrála s rezervou výkonu je (min. 15kW) s bantamovými pojezdovými koly do terénu, příslušenstvím, základním nářadím a náhradní svíčkou.

Můžete prosím objasnit, který údaj je správný,

Odpověď zadavatele:

Provedli jsme analýzu námítky s odbornými garanty požadavku za MV-GR HZS.

Pro samotný Kontejner pro nouzové přežití obyvatelstva je potřeba EC o výkonu minimálně 30 kVA. Pro Nafukovací stan by postačovala EC o minimálním výkonu 15 kW (tj. 18,7 kVA).

Vzhledem k tomu, že pro obě zařízení bude použita **jedna EC**, sdělujeme:

- 1) Zadávací dokumentace, str. 18 v bodě 6. Požadavky na energetický zdroj, elektrorozvod, osvětlení a ozvučení kontejneru, odst. 6.2 zůstává beze změny;
- 2) Zadávací dokumentace, str. 21 v bodu 9.3. Sekce skladovací, odst. 2 upravujeme stávající text takto:

"Elektrocentrála s minimálním výkonem 30 kVA (dle specifikace v článku 6.2), příslušenstvím, základním nářadím a náhradní svíčkou 1 ks."

- 3) Vzhledem k výše uvedenému zadavatel **mění zadavatel kalendářní termíny** pro podání nabídek následovně:

- | | |
|--|--------------------------------|
| • původní termín pro podání nabídky: | 6. října 2014, do 12:00 hodin |
| • nový termín pro podání nabídky: | 16. října 2014, do 14:00 hodin |
| • původní termín pro otevírání obálek: | 6. října 2014, ve 14:00 hodin |
| • nový termín pro otevírání obálek: | 16. října 2014, ve 14:00 hodin |

V Praze 3. října 2014


.....
Ing. Zbyněk Raichl, CSc.
ředitel Odboru veřejných zakázek a nákupů