


RELEASED

06			
05			
04			
03			
02			
01			
Č.	DATUM	POPIS ZMĚNY / REVIZE	VYPRACOVAL :

INVESTOR/OBJEDNATEL :		SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV		PIK s.r.o. Na Hrázi 781/15 750 02 Přerov I – Město Czech republic Tel. : +420 581 288 111 Web : www.pik.cz, E-mail : pik@pik.cz		
HIP :		Chytka Vlastimil				
VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :	SCHVÁLIL :			
Sohlich Lubomír		Ing. Borovička Jiří	Ing. Šimanský Jan			
AKCE:		Modernizace technologie odkalování T1 - T10 Heřmanův Městec D2. Dokumentace techn. a technol. zařízení PS238. Odkalení nádrží v tunelu T1 - T10 02. Elektrotechnologická část Specifikace			ZAK. ČÍSLO :	14095
ČÁST:					DATUM :	11 / 2014
SO / PS					STUPEŇ :	DPS
PROF. DÍL:					FORMÁT :	
PŘÍLOHA:		MĚŘÍTKO :		MÍSTO STAVBY :	H. Městec	
Č. KOPIE:	ARCH. ČÍSLO: 14095-DPS-D-D2-PS238-02-02-001					

Akce : Odkalení nádrží v tunelech T1 až T10					Objekt : PS238 - Odkalení nádrží v Tunelu T1 až T10				Archivní číslo : 14095-DPS-D-D2-PS238-02-02-001			
Investor : SSHR ČR Heřmanův Městec					Podobjekt : 02-Silnoproudá elektrotechnika							
Řádek	Kód	Specifikace položky	Jedn.	Množství	Hmotnost		Cena dodávky		Cena montáže		Cena celkem	Poznámka
					Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	Jednotková	Celková		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	01	Úprava rozvaděče RMS1 - přezbrojení :										
2	01-001	Demontáž původní výzbroje	ks	1								
3		Nová výzbroj :										
4	01-002	Tepelné relé LR2-K0312 3,7-5,5A	ks	1								
5	02	Úprava rozvaděče RMS2 - přezbrojení :										
6	02-001	Demontáž původní výzbroje	ks	1								
7		Nová výzbroj :										
8	02-002	Tepelné relé LR2-K0312 3,7-5,5A	ks	1								
9	03	Úprava rozvaděče RMS3 - přezbrojení :										
10	03-001	Demontáž původní výzbroje	ks	1								
11		Nová výzbroj :										
12	03-002	Tepelné relé LR2-K0312 3,7-5,5A	ks	1								
13	04	Úprava rozvaděče RMS4 - přezbrojení :										
14	04-001	Demontáž původní výzbroje	ks	1								
15		Nová výzbroj :										
16	04-002	Tepelné relé LR2-K0312 3,7-5,5A	ks	1								
17	05	Úprava rozvaděče RMS5 - přezbrojení :										
18	05-001	Demontáž původní výzbroje	ks	1								
19		Nová výzbroj :										
20	05-002	Tepelné relé LR2-K0312 3,7-5,5A	ks	1								
21	06	Úprava rozvaděče RMS6 - přezbrojení :										
22	06-001	Demontáž původní výzbroje	ks	1								
23		Nová výzbroj :										
24	06-002	Tepelné relé LR2-K0312 3,7-5,5A	ks	1								
25	07	Úprava rozvaděče RMS7 - přezbrojení :										
26	07-001	Demontáž původní výzbroje	ks	1								
27		Nová výzbroj :										
28	07-002	Tepelné relé LR2-K0312 3,7-5,5A	ks	1								
29	08	Úprava rozvaděče RMS8 - přezbrojení :										
30	08-001	Demontáž původní výzbroje	ks	1								
31		Nová výzbroj :										
32	08-002	Tepelné relé LR2-K0312 3,7-5,5A	ks	1								
33	09	Úprava rozvaděče RMS9 - přezbrojení :										
34	09-001	Demontáž původní výzbroje	ks	1								
35		Nová výzbroj :										
36	09-002	Tepelné relé LR2-K0312 3,7-5,5A	ks	1								
37	10	Úprava rozvaděče RMS10 - přezbrojení :										
38	10-001	Demontáž původní výzbroje	ks	1								
39		Nová výzbroj :										
CELKEM :												

Akce :		Odkalení nádrží v tunelech T1 až T10			Objekt :			PS238 - Odkalení nádrží v Tunelu T1 až T10			Archivní číslo : 14095-DPS-D-D2-PS238-02-02-001		
Investor :		SSHŘ ČR Heřmanův Městec			Podobjekt : 02-Silnoproudá elektrotechnika								
Kód		Specifikace položky	Jedn.	Množství	Hmotnost		Cena dodávky		Cena montáže		Cena celkem	Poznámka	
					Jednotková	Celková	Jednotková	Celková	Jednotková	Celková			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
40	10-002	Tepelné relé LR2-K0312 3,7-5,5A	ks	1									
41	10-003	Proudový chránič 16B/1N 0,03A + Pom. Kontakt	ks	1									
42	11	Kabeláž :											
43	11-001	CY 4 Pospojování	m	15									
44	11-002	Kabel CYKY 3x2,5-J	m	170									
45	12	Otápění kompletní sada zahrnující :											
46	12-001	BSX 5-2 BCFOJ - samolimitující topný kabel	m	47									
47	12-002	PETK-1 - ukoncovací sada pro kabel BSX, RSX, VSX	ks	1									
48	12-003	L20X1 TK1L - svorkovnicová skříň	ks	1									
49	12-004	HSK-K-FLAKA M25 14x6 šedá - vývodka obj.c. 1.587.2500.50	ks	1									
50	12-005	velikost M25x1,5 - Pruchodka izolací (BSX, VSX 5-10)	ks	1									
51	12-006	Držák svorkovnicové skříně X20X1 - držák svorkovnicové skříně	ks	1									
52	12-007	FT-1L-50 - upevňovací páska - plast	ks	3									
53	12-008	SXB 8 W4 - upevňovací páska antikorozní	m	1									
54	12-009	SXB 8 -W4 - zámek k upevn. pásce	ks	2									
55	12-010	POZOR! ELEKTRICKÝ OHREV - výstražný štítek CJ/AJ - plastový	ks	13									
56	12-011	heatTHERM-AT/0001 -10°C...+40°C - Prostorový termostat, rozsah regulace	ks	1									
57	12-012	šéfmontáž	ks	1									
58	13	Izolace :											
59	13-001	Izolace potrubí DN80 kamennou vatou tl. 50mm	m	45									
60	13-002	Opláštění izolovaného potrubí DN80 pozinkovaným plechem tl. 0,5mm	m	45									
61	14	Uzemnění :											
62	14-001	Pásek FeZn 30x4	m	30									
63	14-002	Svorka SP1 (SR2)	ks	13									
64	14-003	Zemní tyč s přivařenou svorkou ZT2 sv.	ks	4									
65	14-004	Drát FeZn ø10mm	m	8									
66	14-005	Drát FeZn ø8mm /pom.jímače na ok /	m	1,5									
67	14-006	Svar	ks	4									
68	15	Zemní práce											
69	15-001	výkop a zához rýhy 350/500	m	15									
70	16												
71	16-001	oživení, dílčí zkoušky	set	1									
72	16-002	revize	set	1									
73	16-003	Projektová dokumentacepro provádění stavby -realizační	set	1									
74	16-004	Projektová dokumentace - provedení skutečného stavu	set	1									
75	16-005	Proškolení obsluhy a údržby	set	1									
76	16-006	Podružný materiál	set	1									
77													
78													
CELKEM :													