

Released

06			
05			
04			
03			
02			
01			
REV.	DATUM :	POPIS ZMĚNY :	VYPRACOVAL :

INVESTOR / OBJEDNATEL :		SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV ČESKÉ REP.		<div>PIK s.r.o.</div> <div>Na Hrázi 781/15</div> <div>750 02 Píerov I – Město</div> <div>Czech republic</div> <div>Tel. . +420 581 288 111</div> <div>Web : www.pik.cz,</div> <div>E-mail : pik@pik.cz</div> <div></div>			
HIP :		Chytka Vlastimil					
VYPRACOVAL :		KONTROLOVAL :				SCHVÁLIL :	
Sohlich Lubomír		Ing. Borovička Jiří				Ing. Šimanský Jan	
<div>AKCE: Heřmanův Městec - TŽH strojovny NATO</div> <div>ČÁST: D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení</div> <div>SO / PS PS239. Úprava strojovny NATO</div> <div>PROF. DÍL: 02. Provozní rozvod silnoprödu</div> <div>PŘÍLOHA: Výkaz výměř / Specifikace</div>							
Č. PARÉ		ARCH. ČÍSLO:					
		15039-DPS-D2-PS239-02-02-001					

ROZPOČET

Stavba:Heřmanův Městec - TZH strojovny NATO

Část :D2. Dokumentace technických a technolo. zařízení

SO / PS :PS239. Úprava strojovny NATO

Prof. Díl :02. Provozní rozvod silnoprůdu

Objednatel:Správa státních hmotných rezerv ČR

Zhotovitel:PIK s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Dodávka jednotková	Montáž jednotková	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost jednotková	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Celkem							0,00	0,00				
1	Dodávky						0,00	0,00				
		Neobsazeno					0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Elektromontáže						0,00	0,00				
	239.02-2-1	Úprava zapojení v rozvaděčích RMS105 a DT103	hod	10,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-2	Motorový jistič Motorový jistič 0,63...1A	ks	5,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-3	Relé 3RN1011-1CK00 230VAC	ks	4,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-4	RSA 2,5A Řadová svornice	ks	18,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-5	Kabel CYKY-J 4x1.5 , volně	m	260,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-6	Kabel CYKY-J 12x1.5 , volně	m	260,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-7	Kabel stíněný JYTY-O 2x1 mm , volně	m	260,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-8	Vodič CYY 4 , volně	m	30,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-9	Ukončení vodičů izol. s označ. a zapojením do 2,5 mm2	ks	350,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-10	Naspojování stávajícího topného kabelu	ks	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-11	NKZI 100X250X0.80 Žlab kabel s integrovanou spojkou	m	7,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-12	V 250 Víko kabelového žlabu	m	7,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-13	NUV Úchyt víka	ks	14,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-14	NSM 6X10 Šroub vrat.+matice	ks	14,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-15	NPS 250 Podpěra na stěnu	ks	14,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-16	DS 400 držák -doplnění stáv. žlabu	ks	10,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-17	Montáž kab.zlabů kovových Mars bez víka přes 125 do 250 mm	m	7,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-18	uzávěr s víkem	m	7,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-19	Utěsnění prostupu proti SNV	ks	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-20	Zkoušky a prohlídky el. rozvodu a zař. a vyhotovení revizní zpravy pro objem mont. prací přes 100 do 500 tis.Kč	ks	1,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-2-21	Podružný materiál					0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Demontáže						0,00	0,00				
	239.02-3-1	Demontáž výzbroje v rozvaděči RMS104-5pole	hod	4,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-3-2	Demontáž výzbroje v rozvaděči DT103-1pole	hod	2,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-3-3	Demontáž původní kabeláže	hod	16,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
	239.02-3-4	Demontáž původního kab.žlabu 400/60mm	hod	3,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Nátěry						0,00	0,00				
		Neobsazeno					0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Zemní práce						0,00	0,00				
	239.02-5-1	Vytýčení trati venkovní vedení nn v přehledném terénu	km	0,01			0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Stavba : Heřmanův Městec THZ strojovny NATO
Zak.číslo : 15039-DPS-D2-PS239-02-02-001
Objekt : PS239 Úprava strojovny NATO
 02.Technologický silnoproud
 Příloha č.1

Tabulka kabelů :

Označení	kabel	dimenze	délka/m/	koncový bod	odkud	napětí	poznámka
WL1-SE10204-A2	CYKY	4Jx1,5	25	SE10204-A2	Rozvaděč RMS104-5pole	400V	napáj.servopohonu
WS1-SE10204-A2	CYKY	12Jx1,5	25	SE10204-A2	Rozvaděč RMS104-5pole	230V	signal a ovl.servopohonu
WAI-SE10204-A2	JYTY	2Ox1	25	SE10204-A2	Rozvaděč RMS104-5pole	mn	PTC
WL1-SE10205-A2	CYKY	4Jx1,5	28	SE10205-A2	Rozvaděč RMS104-5pole	400V	napáj.servopohonu
WS1-SE10205-A2	CYKY	12Jx1,5	28	SE10205-A2	Rozvaděč RMS104-5pole	230V	signal a ovl.servopohonu
WAI-SE10205-A2	JYTY	2Ox1	28	SE10205-A2	Rozvaděč RMS104-5pole	mn	PTC
WL1-SE10221-A1	CYKY	4Jx1,5	28	SE10221-A1	Rozvaděč RMS104-5pole	400V	napáj.servopohonu
WS1-SE10221-A1	CYKY	12Jx1,5	28	SE10221-A1	Rozvaděč RMS104-5pole	230V	signal a ovl.servopohonu
WAI-SE10221-A1	JYTY	2Ox1	28	SE10221-A1	Rozvaděč RMS104-5pole	mn	PTC
WL1-SE10227-A2	CYKY	4Jx1,5	28	SE10227-A2	Rozvaděč RMS104-5pole	400V	napáj.servopohonu
WS1-SE10227-A2	CYKY	12Jx1,5	28	SE10227-A2	Rozvaděč RMS104-5pole	230V	signal a ovl.servopohonu
WAI-SE10227-A2	JYTY	2Ox1	28	SE10227-A2	Rozvaděč RMS104-5pole	mn	PTC
WL1-SE10227-A1	CYKY	4Jx1,5	30	SE10227-A1	Rozvaděč RMS104-5pole	400V	napáj.servopohonu
WS1-SE10227-A1	CYKY	12Jx1,5	30	SE10227-A1	Rozvaděč RMS104-5pole	230V	signal a ovl.servopohonu
WAI-SE10227-A1	JYTY	2Ox1	30	SE10227-A1	Rozvaděč RMS104-5pole	mn	PTC
WL1-SE10204-A1	CYKY	4Jx1,5	28	SE10204-A1	Rozvaděč DT103-1pole	400V	napáj.servopohonu
WS1-SE10204-A1	CYKY	12Jx1,5	28	SE10204-A1	Rozvaděč DT103-1pole	230V	signal a ovl.servopohonu
WAI-SE10204-A1	JYTY	2Ox1	28	SE10204-A1	Rozvaděč DT103-1pole	mn	PTC
WL1-SE10205-A1	CYKY	4Jx1,5	32	SE10205-A1	Rozvaděč DT103-1pole	400V	napáj.servopohonu
WS1-SE10205-A1	CYKY	12Jx1,5	32	SE10205-A1	Rozvaděč DT103-1pole	230V	signal a ovl.servopohonu
WAI-SE10205-A1	JYTY	2Ox1	32	SE10205-A1	Rozvaděč DT103-1pole	mn	PTC
WL1-SE10221-A2	CYKY	4Jx1,5	28	SE10221-A2	Rozvaděč DT103-1pole	400V	napáj.servopohonu
WS1-SE10221-A2	CYKY	12Jx1,5	28	SE10221-A2	Rozvaděč DT103-1pole	230V	signal a ovl.servopohonu
WAI-SE10221-A2	JYTY	2Ox1	28	SE10221-A2	Rozvaděč DT103-1pole	mn	PTC
WL1-SE10227-A3	CYKY	4Jx1,5	30	SE10227-A3	Rozvaděč DT103-1pole	400V	napáj.servopohonu
WS1-SE10227-A3	CYKY	12Jx1,5	30	SE10227-A3	Rozvaděč DT103-1pole	230V	signal a ovl.servopohonu
WAI-SE10227-A3	JYTY	2Ox1	30	SE10227-A3	Rozvaděč DT103-1pole	mn	PTC
Pospojování	CY	4	30				